

IT– Ryhmäkeskus johdonsuoja–automaateilla ja vikavirtsuojakytkimillä. Pinta– ja uppoasennukseen. Ovi vakiona									
Rakennustoimenpide		Rakennuskohteen nimi ja osoite		Pääkaavio + KOKOONPANOKUVA		Pym. 04.11.2019		Mittakaava	
PE,N,3L 50A		Pääkaavio		Nimitys		A/A		Laji mm ²	
		L1				C16			
		L2				C16			
		L3				C16			
		L1				C10			
		L2				C10			
		L3				C10			
		L1							
		L2							
		L3							
		L1							
		L2		Vikavirtasuojakytkin 30mA, 400V					
		L3							
		N							
		L1				C16			
		L2				C16			
		L3				C16			
		L1				C10			
		L2				C10			
L3				C10					
L1									
L2									
L3									
L1									
L2		Vikavirtasuojakytkin 30mA, 400V							
L3									
N									

<

