





EHSV 375.18PS-IT saneeraus ryhmäkeskus pinta-asennukseen

- keskuksen asennuslevyssä on rei'ät seinään kiinnittämistä varten
- keskuksen asennuslevyn alla kaapelointitila esim. IT-tilan kaapeleille
- keskus asennetaan pystyyn RK-osa ylös, voidaan asentaa myös vaaka-asentoon IT-osa vasemmalle ja RK-osa oikealle
- aukkoaihiot ryhmäkeskusosassa mahdollistaa kaapelointia myös pohjan kautta
- kaapeleiden läpivientilaippa-aihiot sormisuojakannen jokaisella sivulla, keskuksen mukana toimitetaan 4 kpl PMR1116 läpivientilaippoja 
- keskuksen ovi avautuu vasemmalle, voidaan kääntää avautumaan myös oikealle, vaaka-asennossa ovi avautuu ylöspäin, varustettu aukipitolaitteella
- keskuksen ovi tarvitsee saranapuolet n. 5 mm tilaa auetakseen 90 astetta



Keskuksen osat:



Aukkoaihiot 190x200 asennusalustassa

IT-tilan pistorasiat

Kuitukotelo EHL125.02P

Maadoitusliittimet

Aukkoaihiot asennusalustassa

Läpivientilaipan aukkoaihiot keskuksen sivuissa ja päädyissä
Keskuksen mukana toimitetaan 4 kpl PMR1116 läpivientilaippoja