

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)**  
**NO: 1000128-SEGR**

Päivämäärä: **7.12.2022**

**Tuoteperheen nimi**

**KLMA LSZH**

*(katso tuoteluettelo ja yksilölliset tuotekoodit alta)*

**Aiottu käyttötarkoitus**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

**AVCP-luokka** (suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä): System 3

**Ilmoitettu laitos:** 0366

**Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot ja yhdenmukaistettu standardi**

| OLENNAINEN TUNNUSMERKKI     | PERFORMANCE               | YHDENMUKAISTETTU STANDARDI        |
|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Palotekninen käyttäytyminen | D <sub>ca</sub> -s2,d2,a2 | according to EN50575:2014+A1:2016 |
| Vaaralliset aineet          | NPD                       | NA                                |

The performance of the product(s) identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified below.

Valmistaja  
Nexans Sweden AB  
  
SE-514 81 GRIMSÅS Ruotsi

Valmistajan puolesta allekirjoittanut  
Inge ADOLFSSON  
Inge.Adolfsson@nexans.com  
Nexans Sweden AB  
7.12.2022



Löydät alta listan CPR-sertifioiduista valitun tuoteperheen tuotteista

| Art.nro.        | STK-nro. | Nimi                |
|-----------------|----------|---------------------|
| 37161243-907-19 | 0233370  | KLMA LSZH 2x0,8+0,8 |
| 37161258-803-30 | 0235763  | KLMA LSZH 2x0,8+0,8 |
| 37161258-804-30 | 0233365  | KLMA LSZH 2x0,8+0,8 |
| 37161258-907-30 | 0233369  | KLMA LSZH 2x0,8+0,8 |
| 37161443-907-19 | 0233378  | KLMA LSZH 4x0,8+0,8 |
| 37161458-803-30 | 0235718  | KLMA LSZH 4x0,8+0,8 |
| 37161458-804-30 | 0235714  | KLMA LSZH 4x0,8+0,8 |
| 37161458-907-30 | 0233374  | KLMA LSZH 4x0,8+0,8 |