

**SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
NO: 1000174-SEGR**Päivämäärä: **30.1.2017**

Tuoteperheen nimi

MCMK-HF/EXQJ 1 KV*(katso tuoteluettelo ja yksilölliset tuotekoodit alta)***Aiottu käyttötarkoitus**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

AVCP-luokka (suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä): System 3**Ilmoitettu laitos:** 0366**Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusasot ja yhdenmukaistettu standardi**

OLENNAINEN TUNNUSMERKKI	PERFORMANCE	YHDENMUKAISTETTU STANDARDI
Palotekninen käyttäytyminen	D _{ca} -s2,d2,a2	according to EN50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	NA

The performance of the product(s) identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified below.

Valmistaja
Nexans Sweden AB

SE-514 81 GRIMSÅS Ruotsi

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Inge ADOLFSSON
Inge.Adolfsson@nexans.com
Nexans Sweden AB
30.1.2017



Löydät alta listan CPR-sertifioiduista valitun tuoteperheen tuotteista

Art.nro.	STK-nro.	Nimi
15121698-201-05	0622841	MCMK-HF 1 kV 3x2,5/2,5
15121898-201-05	0622843	MCMK-HF 1 kV 3x6/6
15121998-201-05	0622845	MCMK-HF 1 kV 3x10/10
15123198-201-05	0622842	MCMK-HF 1 kV 4x2,5/2,5
15123398-201-05	0622844	MCMK-HF 1 kV 4x6/6
15123498-201-05	0622846	MCMK-HF 1 kV 4x10/10