

SUORITUSTASOILMOITUS (DOP)
NO: 1000167-SEGRPäivämäärä: **19.2.2019**

Tuoteperheen nimi

AXQJ TT 24 KV 1-CORE*(katso tuoteluettelo ja yksilölliset tuotekoodit alta)***Aiottu käyttötarkoitus**

Kaapeli yleisiin käyttötarkoituksiin rakennuskohteissa, joille on asetettu paloteknistä käyttäytymistä koskevia vaatimuksia.

AVCP-luokka (suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä): System 3**Ilmoitettu laitos:** 0366**Ilmoitettu suoritusaso/ilmoitetut suoritusaset ja yhdenmukaistettu standardi**

OLENNAINEN TUNNUSMERKKI	PERFORMANCE	YHDENMUKAISTETTU STANDARDI
Palotekninen käyttäytyminen	D _{ca} -s2,d2,a2	according to EN50575:2014+A1:2016
Vaaralliset aineet	NPD	NA

The performance of the product(s) identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified below.

Valmistaja
Nexans Sweden AB

SE-514 81 GRIMSÅS Ruotsi

Valmistajan puolesta allekirjoittanut
Inge ADOLFSSON
Inge.Adolfsson@nexans.com
Nexans Sweden AB
19.2.2019



Löydät alta listan CPR-sertifioiduista valitun tuoteperheen tuotteista

Art.nro.	STK-nro.	Nimi
21192398-201-05	0623123	AXQJ TT 24 kV 1x240/35
21192798-201-05	0623124	AXQJ TT 24 kV 1x630/50